

# 質 疑 回 答 書

- 1 番号 新潟市公告 382号
- 2 品名 情報通信ネットワーク機器（全拠点共通用（無停電電源装置））

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

| 質 疑 事 項  | 回 答  |
|--|--|
| <p>仕様書 別紙 調達仕様書 1 調達物品等の仕様・要件 (2) UPSの要件<br/>・期待寿命は10年間であること<br/>について</p> <p>「期待寿命は10年間であること」と記載がございますが、この期待寿命とは、鉛蓄電池の期待寿命の認識でよろしいでしょうか。</p> | <p>期待寿命に関する要件は、バッテリーに対するものとご認識ください。</p> <p>ご提案いただけるUPS装置のバッテリーの種類が鉛蓄電池である場合は、鉛蓄電池の期待寿命と認識してください。</p> <p>なお、バッテリーの種類に関する要求事項はありません。</p> |