

平成25年10月18日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	中建第116号 中央3-81号線舗装工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>工法の確認です。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・天然石を敷設後、目地にCAモルタルを注入する工法で積算されていますか。</li></ul> <p>インジェクト工法は、天然石敷設後、目地にCAモルタルを注入する工法です。 当社積算時の資料を添付致します。</p>	
回 答	
<p>工法は、天然石を敷設後、目地にCAモルタルを注入する工法で積算しています。</p>	