



1階 平面図 S=1/100

- 凡例
- 自然灯非常用照明器具 (電池内蔵型)
 - 蛍光灯非常用照明器具 (電池内蔵型)
 - ⊗ 自然灯非常用照明器具 (GC電源)
 - ⊘ 蛍光灯非常用照明器具 (GC電源)
 - 消火口誘導灯
 - ⊕ 連絡誘導灯
 - 階段連絡誘導灯
 - ⊕ 照度測定ポイント (FL+850mm)
 - *n-n 改修を要する部分を示す。
 - ▨ 非常照明未設置部分を示す。
 - × 非常照明器具の不具合 ランプなし故障など

照度レベル基準
JIS照度基準を満足している。

新潟市建築設計協同組合				新潟市都市整備局開発建築部営繕課				工事名		図名	
理事長	審査	チーフ	設計	課長	副課長	係長	係	西地区公民館 工事		1階平面図	
山崎 達男								年月日	縮尺	図番	
								2007.6	1/100	02	