

入札参加業者 各位

平成30年1月30日
新潟市水道局経理課

質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 債計戸施29第1号
- 2 工事名 自家発電設備更新工事
- 3 管理番号 000005

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>①埋設配管の土被り深さについて HH6～HH7間、HH7～HH9間の道路横断箇所 の土被りはGL-1200とする必要はないです か。</p> <p>②HH蓋仕様 道路上のHH蓋は、重耐鉄蓋となりますか。</p>	<p>不要です。</p> <p>中耐鉄蓋です。</p>