



もしも凍結・破裂したら

新潟市水道局がお届けする情報紙
水先案内
特別版

水道管は気温がマイナス4℃以下になると凍結しやすくなり、じゃ口から水が出なくなることや、水道管自体が破裂するおそれがあります。



＼こんなときは要注意！

1

最低気温が
-4℃以下になる場合

2

真冬が続き
強い北風が吹く場合

天気予報も
気にしよう



凍結

してしまったら

水道管やじゃ口が凍結してしまったら、自然に解けるのを待ってください。水道を早く使用したい場合は、じゃ口を全開にしてタオル等をあてて、上からぬるま湯(約50℃)をかけてゆっくり解凍してください。

※熱湯をかけると水道管が破裂する恐れがありますので、熱湯はかけないでください。

破裂

してしまったら


水道管やじゃ口が破裂してしまったら、**止水栓(元栓)を閉め、水を止めた上でお近くの新潟市指定水道工事事業者(裏面参照)に修理を依頼してください。(水道局では修理できません)**

なお、修理等の作業にかかる費用は、お客さまの負担となります。

止水栓の位置は？

破裂に早急に対応するため、**止水栓の位置を普段から確認し、操作できる状態にしておくことが重要**です。止水栓は通常、水道メーターボックスの中にあります。

メーターボックス内の止水栓



メーターボックスの外にある止水栓



寒波による水道管破裂の修理業者

所在地の50音順に並べています。

所在地	工事事業者名	平日受付時間	連絡先
荻野町	(有)ナカムラ	8:00~17:00	0250-21-0808
柄目木	(有)イタバシ	8:30~17:00	0250-22-9659
川口	大宗建設工業(株)	8:00~17:00	0250-24-2992
川口	(株)カサイ	8:00~17:00	0250-24-3900
北潟	(株)徳永設備設計事務所	8:30~16:00	0250-24-5104
小口	(株)浄化槽技術センター	8:00~17:00	0250-22-2530
小須戸	(株)共栄設備	8:00~17:00	0250-38-2003
下興野町	(有)新潟設備工業	8:00~16:00	0250-23-3221
新金沢町	(有)宮工務所	8:00~17:00	0250-22-2662
新町1	(有)丸和工業新潟営業所	8:30~17:00	0250-22-8428
新町2	(株)新保組	8:00~17:00	0250-22-0230
大安寺	(株)帆苺組新潟営業所	8:30~16:30	0250-24-7961
大蔵	(株)イシカワ	8:30~17:00	0250-22-2000
中沢町	(株)北建	8:00~17:00	0250-25-3341
新津	(株)越配	終日	0250-23-1611
新津本町2	(株)馬場工務所	8:00~17:15	0250-22-0010
西島	長谷川設計設備	8:00~17:30	090-4012-4765
西古津	(有)ピカ	8:00~19:00	0250-23-0344
東金沢	(株)金沢工業	8:30~16:30	0250-24-0364
福島	(有)ムラヤマ住宅設備	8:00~17:30	0250-25-1455
古津	(株)小川組	8:00~17:00	0250-22-1700

所在地	工事事業者名	平日受付時間	連絡先
矢代田	星田建設(株)	8:00~16:00	0250-38-4721
北区太郎代	代南設備	8:00~17:00	025-290-7582
中央区親松	研冷工業(株)	9:00~16:00	025-281-4800
中央区下所島2	(株)千代田設備	8:00~17:00	025-284-1144
南区小蔵子	(株)大竹商店	8:00~17:30	025-373-4739

※掲載の工事事業者の他にも対応可能な工事事業者があります。水道局ホームページをご覧ください。
 ※土・日・祝日の受付は水道局ホームページをご覧ください。各工事事業者へ直接お問い合わせください。